

## Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МП "Радуга" за 2018 год

Наименование котельной	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторовисточников тепловой энергии			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
	план	факт	отклонения, %	план	факт	отклонения, %
Котельная р.п.Сатис, ул.Подлесная, д. 17 б	221,7	243,09	109,6	53	53	100,0
Котельная р.п.Сатис, ул.Советская, д. 10	221,6	229,01	103,3	0	0	#ДЕЛ/0!
Котельная г.Первомайск, пл.Ульянова, д. 5 в	153,6	188,7	122,9	0	0	#ДЕЛ/0!
Котельная г.Первомайск, ул.Юбилейная, д. 2 в	155,8	130,11	83,5	2505,4	2505,4	100,0
Котельная Б.Макателем, ул.Молодежная, д. 26	157,4	199,05	126,5	64,8	64,8	100,0
Котельная г.первомайск, ул.Мочалина, д.1, стр.1	160,5	205,29	127,9	0,5	0,5	100,0
Котельная с.Шутилово, ул.Школьная, д.10	156,8	148,62	94,8	110,8	110,8	100,0
Котельная п.Берещино, ул.Советская, д.19	219,6	523,98	238,6	26,6	26,6	100,0
Котельные по ул.Мочалина, д.1. стр.2, пер.Димитрова, д.5, пер.Димитрова, д.8 а, ул.Октябрьская, д.60/4, ул.50 лет Октября, д. 1 в, ул.Пролетарская, д. 10	161,46	130,92	81,1	85,6	85,6	100,0
Котельная д.Петровка, ул.Центральная, д. 90	161	155,48	96,6	21,4	21,4	100,0
Итого по МП "Радуга"	159,3	140,09	87,9	2868,1	2868,1	100,0

Директор МП "Радуга"

Ю.А.Виноградов

Исполнитель:  
Телефон: 8(83139) 2-12-89

Г.К.Кутуева

